



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Сектор за нормативе и безбедност
железничког саобраћаја

I-01-2 Бр: 340-115-2/2011

Дана: 29. децембра 2011. године

Београд, Немањина бр. 6

тел: 36 16 804

ОЗ

На основу члана 192. став 1. и члана 207. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр.30/10), члана 69. став 2. и члана 79. став 1. тачка 8. Закона о железници („Сл. гласник РС“, бр. 18/05), Дирекција за железнице, ул. Немањина бр. 6, Београд, решавајући по захтеву "INTEGRAL export - import" д.о.о, ул. Принца Т. Карађорђевића 21, из Тополе, ради издавања дозволе за коришћење производа - опреме за секционисање контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz, на мрежи пруга Републике Србије, број 340-481/2010 од 9. јуна 2010. године, издала је

Дозволу
за коришћење производа

1. Производ – Опрема за секционисање контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz, може се користити на мрежи пруга Републике Србије, по захтеву "INTEGRAL export - import" д.о.о, ул. Принца Т. Карађорђевића 21, из Тополе, број 340-481/2010 од 9. јуна 2010. године.
2. Доношењем дозволе из тачке 1. укида се привремена дозвола Дирекције за железнице I-01-2 Бр: 340-481-06/10 од 15. јула 2010. године.
3. Ова дозвола је коначна у управном поступку.

Образложење

 "INTEGRAL export - import" д.о.о, ул. Принца Т. Карађорђевића 21, из Тополе, поднео је захтев за издавање дозволе за коришћење производа - опреме за секционисање контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz, на мрежи пруга Републике Србије, број 340-481/2010 од 9. јуна 2010. године, и уз захтев је доставио следећу документацију:

- Извод о регистрацији привредног субјекта код Агенције за привредне регистре од 4. 08. 2009. године;
- Декларацију испоручиоца о усаглашености, сагласно стандарду ЈУС ISO/IEC 17050-1/2005 за производ за који се издаје дозвола,
- Опис, техничке карактеристике са цртежима и каталошким бројевима по Каталогу елемената контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz (Сл. гласник ЗЈЖ бр. 77/96), за свако типско решење са припадајућим склоповима и детаљима и то:
 - 1) Секциони изолатор 2,5 *TP4-503; к.бр. склопова: 452000, 452100, 452200, 452300, 452400, 452500, 452600, 452700, 452800, 452900, 453000, 453100, 350500,
 - 2) Секциони изолатор 6 *TP4-502; к.бр.склопова: 450100, 451200, 451300, 451400, 451500, 451600, 451700, 451800,
 - 3) Конзолна неутрална секција *TP4-501; к.бр.склопова: 450100, 450300, 450400, 450500, 450600, 450700, 450800, 450900, 451000, 451100,(сваком склопу припадају одговарајући детаљи што је дато Каталогом елемената контактне мреже 25 kV, 50 Hz);
- Уверења о квалитету и извештаји о испитивању и то:
 - 1)Уверење о квалитету бр. 1364/3 за конзолну неутралну секцију TP4-501, Техничког факултета Чачак од 21. 06. 2010. године,
 - 2)Уверење о квалитету бр. 537/4 за секциони изолатор 6, тип TP4-502, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,
 - 3)Уверење о квалитету бр. 537/3 за секциони изолатор 2,5 тип TP4-503, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,
 - 4)Уверење о квалитету бр. 1112/4 за затезни изолатор од фибергласа кат. бр. 350500, Техничког факултета Чачак од 21. 05. 2010. године,
 - 5)Уверење о квалитету бр. 552/4 за штапни изолатор кат. бр. 450100, Техничког факултета Чачак од 12. 03. 2010. године,
 - 6)Уверење о квалитету бр. 3037/6 за спојницу КП - штапни изолатор кат. бр. 450400, Техничког факултета Чачак од 19. 11. 2009. године,
 - 7)Уверење о квалитету бр. 537/12 за саоницу дужу кат. бр. 451200, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,
 - 8)Уверење о квалитету бр. 537/13 за саоницу краћу кат. бр. 451300, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,
 - 9)Уверење о квалитету бр. 537/14 за спојницу контактни проводник - саонице кат. бр. 451400, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,
 - 10)Уверење о квалитету бр. 537/15 за одстојник секционог изолатора 6 кат. бр. 451500, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,
 - 11)Уверење о квалитету бр. 552/3 за штапни изолатор кат. бр. 452000, Техничког факултета Чачак од 12. 03. 2010. године,

12) Уверење о квалитету бр. 537/6 за спојну шину леву кат. бр. 452100, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,

13) Уверење о квалитету бр. 537/7 за спојну шину десну кат. бр. 452200, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,

14) Уверење о квалитету бр. 537/8 за спојницу контактни проводник - спојна шина 100 кат. бр. 452500, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,

15) Уверење о квалитету бр. 537/9 за спојницу контактни проводник - спојна шина 50 кат. бр. 452600, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,

16) Уверење о квалитету бр. 537/10 за одстојник кат. бр. 452700, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,

17) Извештај о извршеним испитивањима елемената контактне мреже бр. 1364/2 за конзолну неутралну секцију тип TP4-501, Техничког факултета Чачак од 21. 06. 2010. године,

18) Извештај о извршеним испитивањима елемената контактне мреже бр. 537/2 за секциони изолатор 2,5 тип TP4-503 и секциони изолатор 6, тип TP4-502, Техничког факултета Чачак од 3. 03. 2010. године,

19) Извештај о испитивању бр. 16/10 за штапни изолатор к.бр.450100, високонапонске лабораторије "Електропорцелан" Аранђеловац од 9. 03. 2010. године,

20) Извештај о испитивању бр. 15/10 за штапни изолатор к.бр.452000, високонапонске лабораторије "Електропорцелан" Аранђеловац од 9. 03. 2010. године,

21) Извештај о испитивању бр. 21/10 за затезни изолатор од фибергласа к.бр.350500, високонапонске лабораторије "Електропорцелан" Аранђеловац од 14. 05. 2010. године,

22) Извештај о извршеним испитивањима елемената контактне мреже бр. 552/2 за штапни изолатор к.бр.452000 и 450100, Техничког факултета Чачак од 12. 03. 2010. године,

22) Извештај о извршеним испитивањима елемената контактне мреже бр. 3037/2 за стезаљку са U вијком Ф8-11мм к.бр.251500, стезаљку са U вијком Ф10-12мм к.бр.300100, жабицу FF, спојницу кп-штапни изолатор к.бр.450400, Техничког факултета Чачак од 19. 11. 2009. године;

- Упутство за монтажу и одржавање и

- Програм експлоатационог испитивања.

Комисија за спровођење поступка за издавање дозволе за коришћење производа - опреме за секционисање контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz, на мрежи пруга Републике Србије, по захтеву "INTEGRAL export - import" д.о.о, ул. Принца Т. Карађорђевића 21, из Тополе, број бр. 340-481/2010 од 9. јуна 2010. године (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем директора Дирекције за железнице I-01-2 бр. 340-481-01/10 од 2. јула 2010. године, утврдила је да је достављена документација довољна за спровођење поступка за издавање дозволе, да је документација о извршеним претходним испитивањима одговарајућа и да је опрема усаглашена са Каталогом елемената контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz („Сл. гласник ЗЈЖ “бр. 77/96) и са EN 50119, EN 50122, EN 50124, EN 50126, EN 50151, EN 50341, ISO 60383 и IEC 61109.

На основу претходно изнетог, а у смислу одредаба чл. 45, 46. и 51. Правилника о стандардизацији (Правилник 215, "Сл. гласник ЗЈЖ" бр. 14/89) и одредаба члана 69. став 2. и члана 79. став 1. тачка 8. Закона о железници ("Сл. гласник РС", бр. 18/05), стекли су се услови за издавање дозволе. Међутим, како се радило о производу који утиче на безбедност железничког саобраћаја, било је потребно извршити експлоатационо испитивање, па је издата привремена дозвола са ограниченим роком важења до 18 (осамнаест) месеци од дана коначности исте. У наведеном периоду било је потребно извршити експлоатационо испитивање опреме за секционисање контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz, у трајању од 12 (дванаест) месеци. Подносилац захтева је био дужан да по истеку експлоатационог испитивања у трајању од 12 (дванаест) месеци, а најкасније до истека рока важења привремене дозволе, достави Дирекцији за железнице извештај о понашању производа у експлоатацији, на основу ког ће бити коначно решено по овој управној ствари.

"INTEGRAL export - import" д.о.о, ул. Принца Т. Карађорђевића 21, из Тополе је, у прилогу дописа заведеног у Дирекцији за железнице под бројем 340-115-1/2011 од 23. децембра 2011.године, доставио допис АД „Железнице Србије“ - Дирекција за инфраструктуру, број 20/2011-1190 од 19.12.2011. године и Записник Комисије за експлоатационо праћење понашања у експлоатацији опреме за секционисање контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz, од 29.11.2011. године, са позитивним мишљењем о понашању производа у експлоатационим условима и закључком да се може користити на мрежи пруга Републике Србије.

Подносилац захтева извршио је уплату накнаде за издавање дозволе за коришћење производа, у складу са чланом 2. Правилника о висини накнаде за издавање дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру („Сл. гласник РС“, бр. 117/05 и 92/2009), у висини од 95.000,00 динара.

На основу свега изнетог утврђено је да су се у смислу одредаба чл. 45, 46. и 51. Правилника о стандардизацији (Правилник 215, "Сл. гласник ЗЈЖ" бр. 14/89), као и одредаба члана 69. став 2. и члана 79. став 1. тачка 8. Закона о железници, стекли услови за издавање дозволе, па је решено као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

Подносилац захтева против ове дозволе може тужбом покренути управни спор пред Управним судом Републике Србије у року од 30 дана од дана коначности ове дозволе. Тужба се подноси у два примерка.


ДИРЕКТОР
Слободан Росић